



NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3PE+N, AC, 400/230V, 50Hz
 OCHRANA PŘED NDN - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
 ROZVOD NAVRŽEN KABELY CYKY ULOŽENÝMI POD OMÍTKOU A VE STROPNÍ KONSTRUKCI.
 NÁPOJENÍ PROVEDENO NA STÁVAJÍCÍ EL. ROZVOD.
 SPÍNAČ OSAZEN VE VÝŠI 1,1m DLE POŽADAVKU ČSN 33 21 30 - UHÝVACÍ KOUT.
 K VENTILÁTORU VEDEN KABEL SJ-1,5 - DOBĚH
 SVĚTLIDLO OSAZENO NA STROPNÍ KONSTRUKCI.
 PODROBNÝ POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.

SVĚTLIDLO - B - PŘISAZENÉ LED SVĚTLIDLO S OPÁLOVÝM KRYTEM PMMA, 20W, IP54,
 ROZMĚRŮ 630x110x60 mm, NAPŘ. MODUS KX 2000-S4 KO/ND

vypracoval: NOVOTNÝ	Proj. profese <i>[Signature]</i>	Tech. kontrola	Jaroslav Novotný Brodská 1837/6 591 01 Žďár nad Sáz. IČO: 185 35 381	
Kreslil	Zodp. projektant	Vedoucí středisko		
Investor MĚSTYS JIMRAMOV, NAH. JANA KARAFIÁTA 39, 532 42 JIMRAMOV			Místo JIMRAMOV	Formát 1x14
Akce ZŠ JIMRAMOV – STAVEBNÍ ÚPRAVY SO 02 ŠKOLKA				Datum 11/2021
Objekt: 1NP - ELEKTRICKÉ ROZVODY WC				Stupeň DPS
				Zak. číslo 21/21
				Arch. č. Kapsa
			Měřítko 1:50	Č. výkresu D1.4-E2