



VYHLEDAT STÁVAJÍCÍ PŘÍVOD K ZÁSUVCE A OSVĚTLENÍ
NA TYTO PŘÍVODY NAPOJIT NOVÝ ROZVOD

STÁVAJÍCÍ PŘÍVODY

STÁVAJÍCÍ ROZVADEČ

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3 PE+N, AC, 400/230V, 50Hz
 OCHRANA PŘED NDN - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
 ROZVOD NAVRŽEN KABELY CYKY ULOŽENÝMI VE STROPNÍ KONSTRUKCI A POD DMÍTKOU.
 NAPOJENÍ PROVEDENO NA STÁVAJÍCÍ EL. ROZVOD.
 K VENTILÁTORU VEDEN KABEL SJ-1,5 - DOBĚH.
 SPÍNAČE OSAZENY VE VÝŠI 1,2m, V PROSTORU UHÝVADEL DLE ČSN 33 21 30 NAD SEBOU.
 ZÁSUVKU OSADIT DLE POŽADAVKU PŘIPOJENÍ KOTLE.
 SVĚTLIDLA OSAZENÁ NA STROPNÍ KONSTRUKCI.
 PODROBNÝ POPIS VÍZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.

SVĚTLIDLO - A - PŘISAZENÉ LED SVĚTLIDLO S KRYTEH OPÁLOVÝM PLYNA, 36W, IP 54,
 ROZMĚRŮ 1210x110x60mm, NAPŘ. MODUS KX 5000 H4 KO/ND

vypracoval: NOVOTNÝ	Proj. profese <i>[Signature]</i>	Tech. kontrola	Jaroslav Novotný Brodská 1837/6 591 01 Žďár nad Sáz. IČO: 185 35 381	
Kreslil	Zodp. projektant	Vedoucí středisku	Formát	2x A4
Investor MĚSTYS JIMRAMOV, NÁM. JANA KARAFIÁTA 39, 592 42 JIMRAMOV			Datum	11/2021
Akce ZŠ JIMRAMOV – STAVEBNÍ ÚPRAVY SO.02 ŠKOLKA			Stupeň	DPS
Obsah: 2NP - ELEKTRICKÉ ROZVODY UHÝVÁRNA			Zak. číslo	21/21
			Arch. č.	Kapla
			Měřítko	Č. výkresu
			1:50	DI.4-ET