



### LEGENDA

101 — Označení místnosti  
20° — Teplota v místnosti  
1895W — Tepelná ztráta místnosti

— deskový radiátor typ VK

22-060090-60  
— spodní připojení s vestavěným ventilem  
— délka 90 cm  
— výška 60 cm  
— typ 2 deskový

PPA — — přímá připojovací armatura Vekolux

— koupelnový radiátor se středovým připojením

KLMM 1500,600

— délka 600 mm  
— výška 1500 mm  
— typ KORALUX LINEAR MAX M

RPA HM — rohová připojovací armatura HM

PT — — prostorový termostat s týdenním programem

ZODP. PROJEKTANT	ING. LEOŠ POHANKA	ING. LEOŠ POHANKA projektové a inženýrské služby Dolní 35, Nové Veselí, 592 14 tel.: 566 667 342, gsm: 602 663 045 IČO: 456 53 054, DIČ: CZ5603151664 projekce@pohanka.net, www.pohanka.net
VYPRACOVAL	ING. MILOSLAV BUDÍN	<i>Ly Zvačič</i>
KRAJ	KRAJ VYSOČINA	STAVEBNÍ ÚŘAD NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
MÍSTO STAVBY	JIMRAMOV, NÁMĚSTÍ JANA KARAFIÁTA č.p. 71	
INVESTOR	MĚSTYS JIMRAMOV náměstí Jana Karafiáta 39, 592 42 Jimramov IČ:00294471	
AKCE	BYTOVÝ DŮM NÁMĚSTÍ JANA KARAFIÁTA, JIMRAMOV 71 VYTÁPĚNÍ	FORMÁT 2x44 DATUM 4/2018 STUPĚŇ DPS ČÍSLO ZAKÁZKY 14/18 ZMĚNA
OBSAH VÝKRESU	PŮDORYS 3.NP	Č. VÝKRESU 3 Č. PARÉ
		ČÁST DOK. MĚŘÍTKO 1:75