



PŘÍPOLOŽ K NAVRŽENÉ TRASE KABELOVÉHO VEDENÍ NN
KABELOVÉ VEDENÍ VO AYKY 4x16 V TRUBCE DN 63 + FeZN 30x4

2ks
NAVRŽENÉ OSVĚTLOVACÍ STOŽÁRY SE SVÍTLIDLY
zn. ROSA typ OS-11 LED 2700K

KABEL ULOŽEN DO SAMOSTATNÉHO VÝKOPIU cca 115m
KABELOVÉ VEDENÍ VO AYKY 4x16 V TRUBCE DN 63 + DN110

NAVRŽENÁ SVÍTLIDLA OSADIT NA OBJEKT
INSTALACI PROVEDE INVESTOR
NENÍ SOUČÁSTÍ TĚTO PD

EL. PŘÍPOJENÍ STAV. SVÍTLIDEL V OPĚRNÉ ZDI
NA STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ VO
PŘES NOVÝ POJISTKOVÝ PILÍŘ VO
3 SADY POJISTEK

VÝMĚNA SVÍTLIDLA NA STAV. STOŽÁRU
STÁVAJÍCÍ SVÍTLIDLA
OSAZENÁ V OPĚRNÉ ZDI

PŘÍPOLOŽ K NAVRŽENÉ TRASE KABELOVÉHO VEDENÍ NN
KABELOVÉ VEDENÍ VO AYKY 4x16 V TRUBCE DN 63 + FeZN 30x4

NAPOJNÝ BOD
NOVÝ POJISTKOVÝ PILÍŘ VO
3 SADY POJISTEK
NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ KABELOVÝ ROZVOD VO

LIST 2
LIST 1

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3PEN, AC, 400/230V, 50Hz
SÍŤ TN-C – OCHRANNÝ PRVEK POJISTKA
OCHRANA – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ULOŽENÍ KABELŮ MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN 736001,
A DALŠÍCH PLATNÝCH ČSN.
ULOŽENÍ STOŽÁRU MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN 348340.

PROJ. PROFESE ELEKTRO	Večeřová Alexandra	ALEXANDRA VEČEŘOVÁ Cheltického 2150/26 591 01 Žďár nad Sázavou IČO : 62836781 mobil.: 776 649 511 e-mail:vecerova@unet.cz
VYPRACOVAL	Večeřová Alexandra	
KONTROLOVAL	Novotný Jaroslav	

Krajský	Kraj Vysočina	Místo stavby :	Městys Jimramov, (k.ú. 660230)
Stavební úřad	Nové Město na Moravě		
Investor	Městys Jimramov, Jimramov 30, 592 42 Jimramov		

C. SITUAČNÍ VÝKRESY

REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ K.Ú. JIMRAMOV
V ČÁSTI PADĚLEK – PANSKÁ
LIST 1

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES	ÚČEL: společně povolení	MĚŘÍTKO: 1:1000	ČÍS.VÝKRESU C.3.1
-----------------------------	-------------------------	-----------------	-------------------