

LIST 2
LIST 1

LEGENDA :

- NTL PLYNOVOD
- STAV. KANALIZACE
- STAVAJICI VODOVOD
- CETIN
- NAVŘZENÉ PODZEMNÍ VEDENÍ NN
- STAVAJICI PODZEMNÍ VEDENÍ NN
- STAVAJICI KABEL VO
- NAVŘZENÝ KABEL VO
- STAVAJICI STOŽAR SE SVÍTIDLEM
- SVÍTIDLO OSAZENÉ NA OBJEKTU
- POJISTKOVÝ PILÍŘ
- TRUBKA TUHÁ DN110
- č. 4. a. č. 5
- NAVŘZENÉ OSVĚTLOVACÍ STOŽÁRY SE SVÍTIDLY
zp. ROSA typ OS-11 LED 2700K
- OSTATNÍ SVÍTIDLA OSAZENA NA STOŽÁRECH 6m
30W LED STREET light LS030AG3012 – 2700K



PÍZNÁMKY :

1. V MÍSTĚCH ULOŽENÍ STAVBY DO OCHRANNÉHO PÁSMO STAVAJÍCÍHO VODOVODU A KANALIZACE A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK OVĚŘENA SONDAMI A TO V RÁMCI STAVBY NA NÁKLADY INVESTORA.
2. VNĚJŠÍ HRANA BETONOVÉHO ZAKLADU STOŽÁRU OD LICE PLYNÁRENSKÉHO ZARÍZENÍ VČ. PLYNOVÝCH PŘÍPOJEK MUSÍ BÝT MIN 0,5m HLoubKA STOŽÁRU MUSÍ BÝT PROVEDENA TAK, ABY STABILITA STOŽÁRU ZŮSTALA ZACHOVÁNA I PŘI ODKRYTÍ SOUSEDNÍHO PLYNÁRENSKÉHO ZARÍZENÍ MUSÍ BÝT OVĚŘENA SONDAMI A TO V RÁMCI STAVBY NA NÁKLADY INVESTORA.
3. ROZMÍSTĚNÍ STOŽÁRŮ JE NAVŘENO S OHLEDEM NA STAVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ – PŘESNOU POLOHU MÍSTA OSAZENÍ STOŽÁRU PRŮJEKČIT PŘI REALIZACI STAVBY PO ZAMĚŘENÍ STAVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, TAK ABY SPLŇVAL POŽADAVKY SPRÁVCE DOTČENÉ SÍTĚ NAVŘENÉ STOŽÁRY VO OSADIT MIN 0,5m OD KRANICE KOMUNIKACE INŽENÝRSKÉ SÍTĚ NENI MOŽNO ODMĚŘOVAT Z TOHOTO VÝKRESU. BYLY VYNESENY POUZE INFORMATIVNĚ
4. ULOŽENÍ KABELŮ VČ. STOŽÁRŮ MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN 736005 A POŽADAVKŮM SPRÁVCE DOTČENÝCH SÍTÍ ZAKLADŮ STOŽÁRŮ A POJISTKOVÉ SKŘINĚ NEMÍ. PO ZAMĚŘENÍ INŽ. SÍTÍ, ZASHOVAT DO JEJICH OCHRANNÝCH PÁSEM – VIZ JEDNOTLIVÁ STAVOVÁ SPRÁVCO INŽ. SÍTÍ
5. KABELOVÝ ROZVOD VO BUDE ULOŽEN KAKO PŘÍPOLOŽ K PLÁNOVANÉMU KABELOVÉMU ROZVODU NN KABELOVÝ ROZVOD BUDE PROVEDEN KABELY AYKY 4x16 V DN63 POD VOZOVKOU, ZPEVNĚNOU PLOCHOU A CHODNÍKEM S ULOŽENÍM DO OCHRANNÉ TRUBKY DN110 SOUČASNĚ S KABELY BUDE ULOŽEN PÁSEK Fezn 30x4mm. PŘECHODY PŘES KOMUNIKACE BUDOU PROVEDENY PŘEKŮPEM
6. PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNĚ OZNAMIT ARCHEOLOGICKÉMU ÚSTAVU, NEBO JINĚ OPRÁVNĚNÉ ORGANIZACI

PROJ. PROFESE ELEKTRO	Večeřová Alexandra	ALEXANDRA VEČEŘOVÁ Chelského 2150/26 591 01 Zdob. nad Sázavou IČO : 62832781 mobil.: 776 649 511 e-mail: alexandra@umet.cz
VYPRACOVAL	Večeřová Alexandra	
KONTROLOVAL	Novotný Jaroslav	

Krajší	Kraj Vysočina	Místo stavby : Městy Jimramov, (k.ú. 660230)
Stavební úřad	Nové Město na Moravě	
Investor	Městy Jimramov, Jimramov 30, 592 42 Jimramov	

C. SITUAČNÍ VÝKRESY	
REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ K.Ú. JIMRAMOV V ČÁSTI PADĚLEK – PANSKÁ LIST 2	

COORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES	ÚČEL: Společné povolení	ŠISVÝKRESU C.3.2
	MĚŘÍTKO: 1:1000	

LIST 2

LIST 1