



připojení ÚT, G1", 70/50°C, cca 28kW
zajistit náplň kapalinu s nemrznoucí směsí etylenglykol 30%

připojení ÚT, G1", 70/50°C, cca 4kW
zajistit náplň kapalinu s nemrznoucí směsí etylenglykol 30%

ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	Filip Marek projektová činnost ve výstavbě Brněnská 34, Ždár nad Sázavou IČO 72464372 mobil.777 126 995 e-mail:marek@stavprojekt.cz www.stavprojekt.cz	
Filip Marek	Filip Marek	HP 450 C	Filip Marek		
<i>F.Marek</i>	<i>F.Marek</i>		<i>F.Marek</i>		
INVESTOR	Městys Jimramov, Náměstí Jana Karafiáty 39, 592 42 Jimramov				
MÍSTO STAVBY	ZŠ a MŠ Jimramov, Padělek 133, 592 42 Jimramov				
ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIMRAMOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY					
SO 01 KUCHYŇ					
D.1.4.3 ÚPRAVA ROZVODU PLYNU, ÚT, NAPOJENÍ VZT JEDNOTEK				FORMÁT	2 A4
PŮDNÍ PROSTOR - ÚPRAVA ÚT				DATUM	8/2021
				ÚČEL	DPS
				MĚŘÍTKO	1:50
				Č.ZAKÁZKY	30/2021
				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU
					8