

LEGENDA STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ VO (v rozsahu projektu):

- stávající svítidlo VO na zdi
- stávající písková skříň pro VO
- stávající rozvod VO v rámci projektu
- stávající bod veřejného rozhl. asu

LEGENDA NAVRHOVANÉHO VEDENÍ VO

- zemí kabelové vedení VO
- písková skříň
- betonový žlab
- kabelová ochr. čka
- kabelová spojka
- nové svítidlo na samostatném stožáru

LEGENDA PLÁNOVANÉ MONTÁŽE VEDENÍ NN (E.ON):


- zemí kabelové vedení NN 0,4kV
- jednoduchý, betonový sloup NN

LEGENDA PLÁNOVANÉ DEMONTÁŽE VEDENÍ (E.ON)

- venkovní holé vedení NN, končení vodičů
- zemí kabelové vedení NN 0,4kV
- sloupy NN, betonové, dřevěné na bet. patce, kotva
- zemí kabelová přípojka
- venkovní izolovaná přípojka
- kotvení konzola do zdi

LEGENDA STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ :

- zemí kabelové vedení NN 0,4kV (E.ON)
- venkovní holé vedení NN 0,4kV (E.ON)
- zemí kabelová přípojka (E.ON)
- venkovní izolovaná přípojka na konzolu (E.ON)
- tel. ekonomičtější vedení (CETIN)
- rozvody VO, svítidla - mimo projekt (obec)
- STL plynovod (GRID SERVICE - I.NNOGY)
- vodovodní řád (obec)
- kanalizační řád (obec)
- písková skříň, rozpínací skříň (E.ON)



□ PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ PROVĚST V DOTČENÉM PROSTORU VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH ZAŘÍZENÍ

- STAVBA NAVAZUJE NA ILETAPU U p.b.221 a 259
- STAVBA BUDE KOORDINOVÁNA S VÝSTAVBOU KABELOVÉHO VEDENÍ NN - investor E.ON

Rozvodná soustava nn : 3 PEN -50Hz 400V, TN-C

Ochrana před úrazem el.proudem dle PNE 33 0000-1 (6.vydání)

ZÁKLADNÍ OCHRANA

- do inad 1000V POLOHOU (dle 3.2.2.1)
- ZÁBRANOU (dle 3.2.2.2)
- KRYTY NEBO PŘEPÁŽKAMI (dle 3.2.2.3)
- IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ (dle 3.2.2.4)

OCHRANA PŘIPORUŠE

- do 1000V IZOLACÍ (dle 3.3.2.1)
- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE (dle 3.3.3)
- nad 1000V ZEMĚNÍM (dle 3.4.3.1)

Vnější výškové rozvodná zařízení distribuční a přenosové soustavy stanovuje PNE 330000-2, tab.5 a 6
Prostory z hlediska úrazu el. proudem normami nebezpečné

VYPRACOVAL:	WITT	ZOOP. PROJEKTANT:	ING. MACHÁČEK		
MÍSTO STAVBY:	Jimramov	KRAJ:	Vysočina		
STAVEBNÍK:	Městys Jimramov, Jana Karafiátova 39, 592 42 Jimramov			602 St. Nová Město na Moravě Vratolavovo nám. 115	
NAZEV STAVBY:	Jimramov, VO I. etapa			ČÍSLO STAVBY:	10/2018
				NAZEV SOUBORU:	1018.dgn
		DATA:	11/2019		
		FORMÁT:	A1		
OBSAH VÝKRESU:	SITUACE PROJEKTOVANÉHO VEDENÍ		MĚRITKA:	Čís. výkresu:	1:500 / 1018

Vzorové řezy uložení kabelu v zemi

