



ProVenkov s.r.o.  
Kšírova 45  
619 00 Brno – Horní Heršpice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
PM013982/2018-203/Ko

VYŘIZUJE  
Ing. Dana Koprivová  
+420 541 637 302  
koprivova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM  
Brno  
5.3.2018

## **Studie Obec Jimramov, část Ubušín - odkanalizování obce**

(k.ú. Jimramov, Ubušín, ORP Bystřice, kraj Vysočina, 4-15-01)

### Charakteristika akce:

Studie (zprac. žadatel 02/2018) předložená k vyjádření řeší odkanalizování místní části Ubušín (cca 117 obyvatel v roce 2015). Tato místní část je jednou z pěti místních částí městyse Jimramov. Obec Jimramov má vybudovanou kanalizaci a obecní ČOV, s vypouštěním odpadních vod z ČOV do vodárenského toku Svratka. Kapacita ČOV byla projektovaná na likvidaci splaškových vod z celé „aglomerace Jimramov“ – zahrnující Benátky, Jimramov, Sedliště, Trhonice, Ubušín.

Současně předložená stejnojmenná studie z 02/2018 zahrnuje 8 variant způsobu likvidace splaškových vod produkovaných v místní části Ubušín, dalších 7 variant se zabývá návrhy kanalizace v intravilánu obce Ubušín.

#### **Var. 1:**

Likvidace odpadní vod na mechanicko-biologické ČOV Ubušín (kapacita 100 EO). Odtok z ČOV je navržen do Ubušínského potoka (správa Lesy ČR) – přítoku vodárenského toku Svratka.

#### **Var. 2:**

Dočištění odpadních vod na vertikálním šterkovém filtru s mechanickým předčištěním, s odtokem do Ubušínského potoka.

#### **Var. 3:**

Dočištění odpadních vod v biologických rybnících s předřazeným mechanickým předčištěním. Odtok OV do Ubušínského potoka.

#### **Var. 4:**

Výtlač z ČS do Jimramova a likvidace splaškových vod na stávající ČOV Jimramov.

#### **Var. 5 -8:**

Zahrnují návrhy řešení čistících zařízení jako domovní ČOV, septiky doplněné ZF, případně dočištění ve stabilizačních nádržích /rybnících, bezodtokové jímky na vyvážení.

**Dalších 7 variant** zahrnuje návrh splaškové kanalizace, gravitační, tlakové, podtlakové, rekonstrukce stávající dešťové kanalizace a rekolaudace na jednotnou.



### **Vyjádření správce povodí**

Dne 9.5.2017 jsme vydali vyjádření ke studii zprac. 05/2017 se shodným názvem, která byla zpracována v rozsahu 3 variant řešení.

Ubušínský potok je přítokem vodárenského toku Svratka.

Ubušín se nachází ve vodním útvaru ID VÚ DYJ 0330.

Nadále ukazujeme na skutečnost, že ČOV Jimramov byla nemalými investičními náklady intenzifikována a zrekonstruována na kapacitu 1300 EO s tím, že na ČOV budou likvidovány splaškové vody ze všech místních částí aglomerace, v souladu s návrhem PRVK. Řešení dle PRVK nadále tímto podporujeme.

Znovu podotýkáme, že technologie ČOV Jimramov byla projektována se záměrem i výhledově garantovat požadavky legislativy na jakost vypouštěných odpadních vod z ČOV do vodárenského toku Svratka, na němž je vybudovaná vodárenská nádrž Vír – zdroj pitné vody.

**Povodí Moravy, s.p.**

602 00 Brno, Dřevařská 11

IČO:70890013, DIČ:CZ70890013



**Ing. Pavel Bíza**

vedoucí útvaru správy povodí

**Příloha**

studie

